

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
от «21» ноября 2025 г. № 508

Типовое приложение № 92. Услуги, проводимые при проведении осмотров и проверке технического состояния трансформаторных подстанций (для договоров на содержание)

№	Вид услуг	Выполняемые операции
1.	Наружный осмотр ТП	Проверка целостности запирающих устройств дверей, вентиляционных решеток, козырьков, отмостки. Контроль отсутствия застоев воды около ТП, отсутствия грязи и посторонних надписей на фасадах и дверях, наличия читаемого контактного телефона, наличия неповрежденных знаков электробезопасности на дверях.
2.	Осмотр внутренней части ТП	Проверка отсутствия течи кровли, наличия однолинейных схем в помещениях РУ, наличия огнетушителей с непросроченной датой регламентной проверки. Проверка работы освещения помещения РУ и приямка.
3.	Осмотр РУ-0.4 кВ, ВРШНО	Визуальный осмотр контактных соединений на предмет окислений, потемнения. Осмотр аппаратов защиты на предмет срабатываний. Осмотр контроллеров АВР на предмет возникновения ошибок. Осмотр конденсаторов УКРМ на предмет целостности корпусов и отсутствия вздуваний.
4.	Осмотр РУ-6-10 кВ	Проверка работы индикации наличия напряжения в ячейках. Проверка работы учета электрической энергии, целостности предохранителей ТН. Проверка срабатывания аппаратов защиты и УТКЗ.
5.	Контроль работы АСУНО	Осмотр контроллеров. Контроль работы резервных контроллеров PLX.
6.	Контроль работы системы отопления.	В период с 01.10 по 15.03 контроль температуры в помещении и сверка значений с системами АСУНО и АСУТП. Контроль установок на обогревателях, контроллерах, конвекторах (что применимо). Проверка работы системы подогрева RM-6